

Kundeninformation für EGT-Gaskunden

Regelwerk DVGW G 600 / TRGI 2018 – „Jahres-Check“

Die „Technischen Regeln für Gas-Installationen“ (TRGI) enthalten im DVGW-Arbeitsblatt G 600 Vorschriften für die Planung, Erstellung, Änderung und Instandhaltung für Gasanlagen in Gebäuden und auf Grundstücken.

Die TRGI 2018 regelt alle wesentlichen technischen Richtlinien für Gasinstallationen. Diese sind für den Gasnetzbetreiber (EGT Energie GmbH), die Vertragsinstallateure, aber auch für die Eigentümer eines Erdgas-Hausanschlusses verbindlich vorgeschrieben. Neben dem Gas-Hausanschluss müssen alle Gasgeräte, die Innenleitungen und deren Verbindungen **jährlich einer Sichtkontrolle durch den Anlagenbetreiber** unterzogen werden. Gasanlagen, die älter als 12 Jahre alt sind, unterliegen darüber hinaus einer Gebrauchsfähigkeitsprüfung, bei der die Dichtigkeit der Anlage überprüft wird. Diese Überprüfung kann durch einen Vertragsinstallateur oder den örtlichen Gasversorger (EGT Energie GmbH) erfolgen.

Die wichtigsten Punkte der TRGI 2018:

- Sichtkontrollen dürfen vom Betreiber der Gasinstallation selbst vorgenommen werden
- Inspektionen müssen von einem Vertragsinstallateur durchgeführt werden
- Wartung und Instandsetzung müssen von einem Vertragsinstallateur durchgeführt werden

Die detaillierten Überwachungspflichten und deren Zeiträume sind in einer gesonderten Übersicht zusammengefasst. Weitere Informationen zur Durchführung der Sichtkontrolle sind auch unter folgendem Link zu finden:

<https://www.dvgw.de/themen/gas/verbraucherinformationen/der-jahres-check-im-haus/>

Für Fragen zur TRGI 2018 bzw. zur Überprüfung der Gasanlage stehen Ihnen unsere Gasexperten Frank Bonsiepe und Helmut Fleig jederzeit gerne zur Verfügung.

EGT Energie GmbH
Schonacher Str. 2
78098 Triberg

Ansprechpartner:

Frank Bonsiepe
Netzbau und -betrieb
0 77 22/9 18-1 38
frank.bonsiepe@egt.de

Helmut Fleig
Netzplanung und Netzvertrieb
0 77 22/9 18-1 71
helmut.fleig@egt.de